



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

управление по Приморскому району

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 40-1-212

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления акта)

15-00

(время,

01.06.2021

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Приморского района управления по Приморскому району ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 12 апреля 2021 года № 40-1-212

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка: здание дошкольного образовательного учреждения (чрезвычайно
высокий риск), расположенные по адресу: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская д. 7 корп. 2,
лит. А (вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
Приморского района г. Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района
Санкт-Петербурга), юридический адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская д. 7

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 13 ” мая 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 01 ” июня 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 3 » часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Морозова Екатерина Николаевна, в.ч.о. заведующей ГБДОУ д.с. № 4
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«13» часов «00» минут «13» мая 20 21 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вакула Ольга Викторовна –начальник отделения отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по
Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга - правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская д. 7 корп. 2, лит. А указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается

соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранный обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности |
|-------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Покрытие пола на путях эвакуации в общем коридоре второго и первого этажей детского дошкольного учреждения не соответствует классу пожарной опасности КМ 2 (отсутствуют сертификаты соответствия) | Федеральный закон от 22.07.2008 года, №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 134, табл. 28 | ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга |
| 2. | Руководитель организации не обеспечил наличием электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга |
| 3. | Допущено размещение мебели, игрушек и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек на первом этаже дошкольного учреждения. | п. 16 «ж» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга |
| 4. | Допущено снятие дверей эвакуационных выходов 1-го этажа ведущих из поэтажных коридоров на лестничные клетки. | п. 1, ч.2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 53, ст. 89, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП | ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) п. 16 (д). | |
| 5. | Допущено снятие дверей предусмотренных проектной документацией в общем коридоре 1-го этажа, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | п. 1, ч.2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 53, ст. 89, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) п. 16 (д). | ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга |
| 6. | Из помещения групповой ячейки второго этажа здания детского сада, предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки, в том числе через коридоры. | п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.5 СП 1 13130 2020 "Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» | ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга |
| 7. | Заполнение дверного проема в помещении кладовой расположенное на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости). | п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.6, п.5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. | ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат

_____ (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: проводился.
4. Фото-таблица: составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований

пожарной безопасности: да

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 40-1-212/1/1 от 01.06.2021 года

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

- копия приказа о назначении заведующего
- копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность
- копия ПТМ
- копия акта обследования состояния вентиляции
- копия инструкции по пожарной безопасности
- копия договора на обслуживание АПС
- копия протокола по ВПВ
- копия инструкции по ПБ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Вакула Ольга Викторовна –начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 01 ” июня 20 21 г.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Морозова Наталья Николаевна, в.и.о. заведующего

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” июня 20 21 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

